



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Solkraft EMK jämfört med Solcellsproffsen

2021–2025

75 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solkraft-emk/data/jamfor/solcellsproffsen



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+1,3 pp

Solkraft EMK har högre andel godkända besiktningar

1,3 % godkända, jämfört med 0 % för Solcellsproffsen.

9 pp

Solkraft EMK har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

17,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 26,3 % för Solcellsproffsen.

9,3 pp

Solcellsproffsen har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

14,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 23,5 % för Solkraft EMK.

+1,3 pp


Solkraft EMK har fler besiktningar med få anmärkningar

1,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solcellsproffsen.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

1,3 %

av Solkraft EMKs offentliga besiktningar är godkända



Solkraft EMK

75

besiktningar

Solcellsproffsen

18

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Solkraft EMK ■ Solcellsproffsen

2021		0 % 2 st	- 0 st
2022		0 % 18 st	0 % 2 st
2023		0 % 31 st	0 % 14 st
2024		5,6 % 18 st	0 % 1 st
2025		0 % 6 st	0 % 1 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solcellsproffsen	Solkraft EMK
Optimerare	81 granskade kontrollpunkter	73,7 %	82,7 %
Växeriktare	2 376 granskade kontrollpunkter	89,8 %	89,6 %
Batteri	107 granskade kontrollpunkter	93,7 %	93,5 %
Tillbehör	299 granskade kontrollpunkter	98,8 %	96 %
Solpaneler	1 113 granskade kontrollpunkter	88,6 %	84,6 %
Montagesystem	1 499 granskade kontrollpunkter	85,8 %	76,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Solkraft EMK Solcellsproffsen



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solkraft EMK är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solcellsproffsen jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solkraft-emk/data/jamfor/solcellsproffsen

