



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solkraft EMK jämfört med Stockholm Solkraft

2021–2025

75 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solkraft-emk/data/jamfor/stockholm-solkraft



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+17,7 pp

Stockholm Solkraft har högre andel godkända besiktningar

19 % godkända, jämfört med 1,3 % för Solkraft EMK.

1,2 pp

Solkraft EMK har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

4 % icke-godkända punkter, jämfört med 5,2 % för Stockholm Solkraft.

18,2 pp

Stockholm Solkraft har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

5,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 23,5 % för Solkraft EMK.

+27,3 pp

Stockholm Solkraft har fler besiktningar med få anmärkningar

28,6 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 1,3 % för Solkraft EMK.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

1,3 %

av Solkraft EMKs offentliga besiktningar är godkända


Solkraft EMK

1,3 %



Stockholm Solkraft

19 %



Solkraft EMK

75

besiktningar


Stockholm Solkraft

21

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Solkraft EMK ■ Stockholm Solkraft


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Stockholm Solkraft	Solkraft EMK
Tillbehör	299 granskade kontrollpunkter	94,8 %	96 %
Batteri	107 granskade kontrollpunkter	96,8 %	93,5 %
Optimerare	81 granskade kontrollpunkter	90 %	82,7 %
Solpaneler	1 113 granskade kontrollpunkter	97,6 %	84,6 %
Montagesystem	1 499 granskade kontrollpunkter	94,7 %	76,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Solkraft EMK Stockholm Solkraft



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solkraft EMK är registrerad som installatör.

Jämförelse

Stockholm Solkraft jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solkraft-emk/data/jamfor/stockholm-solkraft

