



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Solkungen jämfört med genomsnittet

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solkungen/data



Läs rapporten digitalt



Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

4 besiktningar

Solkungen har 4 offentliga besiktningar i underlaget

Rapporten bygger på 4 offentliga installationer och jämförelseunderlaget på 5280.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Solkungens offentliga besiktningar är godkända


Solkungen

0 %



Genomsnittet

15,6 %



Solkungen

4

besiktningar


Genomsnittet

5 280

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Solkungen ■ Genomsnittet


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Genomsnittet	Solkungen
Optimerare	8 granskade kontrollpunkter	87,3 %	100 %
Tillbehör	33 granskade kontrollpunkter	95,9 %	90,9 %
Solpaneler	57 granskade kontrollpunkter	89 %	82,5 %
Batteri	26 granskade kontrollpunkter	96,3 %	88,5 %
Växelriktare	125 granskade kontrollpunkter	92,1 %	76,8 %
Montagesystem	86 granskade kontrollpunkter	85,3 %	66,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Genomsnittet	Solkungen
Hallands län	3 respektive 407 besiktningar	22,9 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Solkungen och Genomsnittet.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solkungen är registrerad som installatör.

Jämförelse

Genomsnittet jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solkungen/data

