



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solkungen jämfört med Kalmar Energi

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solkungen/data/jamfor/kalmar-energi



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+33,3 pp

Kalmar Energi har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 0 % för Solkungen.

6 pp

Solkungen har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

17,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 23,5 % för Kalmar Energi.

13,9 pp

Kalmar Energi har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

9,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 23,2 % för Solkungen.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Solkungens offentliga besiktningar är godkända


Solkungen

0 %



Kalmar Energi

33,3 %



Solkungen

4

besiktningar

Kalmar Energi

3


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.




0-100 %

■ Solkungen ■ Kalmar Energi



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Kalmar Energi	Solkungen
Optimerare	8 granskade kontrollpunkter	80 %	100 %
			
Solpaneler	57 granskade kontrollpunkter	76,5 %	82,5 %
			
Tillbehör	33 granskade kontrollpunkter	97,6 %	90,9 %
			
Montagesystem	86 granskade kontrollpunkter	75,7 %	66,3 %
			
Växelriktare	125 granskade kontrollpunkter	90,7 %	76,8 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ Solkungen ■ Kalmar Energi



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solkungen är registrerad som installatör.

Jämförelse

Kalmar Energi jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solkungen/data/jamfor/kalmar-energi

