



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solkungen jämfört med Photonic Power Systems Sweden AB

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solkungen/data/jamfor/photonic-power-systems-sweden-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

9,7 pp

Photonic Power Systems Sweden AB har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

13,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 23,2 % för Solkungen.

1,6 pp skillnad

Solkungen ligger närmast Photonic Power Systems Sweden AB vid montering av montagesystem

33,7 % icke-godkända punkter för Solkungen, jämfört med 32,1 % för Photonic Power Systems Sweden AB.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Solkungens offentliga besiktningar är godkända


Solkungen

0 %



Photonic Power Systems Sweden AB

0 %



Solkungen

4

besiktningar

Photonic Power Systems Sweden AB





3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Solkungen  Photonic Power Systems Sweden AB


2022		0 % 2 st	- 0 st
2023		0 % 2 st	- 0 st
2024		- 0 st	0 % 2 st
2025		- 0 st	0 % 1 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Photonic Power Systems Sweden AB	Solkungen
Montagesystem	86 granskade kontrollpunkter	67,9 %	66,3 %
Batteri	26 granskade kontrollpunkter	95,3 %	88,5 %
Solpaneler	57 granskade kontrollpunkter	89,6 %	82,5 %
Tillbehör	33 granskade kontrollpunkter	100 %	90,9 %
Växeriktare	125 granskade kontrollpunkter	86,5 %	76,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solkungen är registrerad som installatör.

Jämförelse

Photonic Power Systems Sweden AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solkungen/data/jamfor/photonic-power-systems-sweden-ab

