



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solkungen jämfört med Solcellsbolaget Sweden AB

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solkungen/data/jamfor/solcellsbolaget-sweden-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+25 pp

Solcellsbolaget Sweden AB har högre andel godkända besiktningar

25 % godkända, jämfört med 0 % för Solkungen.

14,8 pp

Solcellsbolaget Sweden AB har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

8,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 23,2 % för Solkungen.

3 pp skillnad

Solkungen ligger närmast Solcellsbolaget Sweden AB vid installation av tillbehör

9,1 % icke-godkända punkter för Solkungen, jämfört med 6,1 % för Solcellsbolaget Sweden AB.

+25 pp

Solcellsbolaget Sweden AB har fler besiktningar med få anmärkningar

25 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solkungen.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Solkungens offentliga besiktningar är godkända


Solkungen

0 %



Solcellsbolaget Sweden AB

25 %



Solkungen

4

besiktningar

Solcellsbolaget Sweden AB

4


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Solkungen ■ Solcellsbolaget Sweden AB




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solcellsbolaget Sweden AB	Solkungen
Tillbehör	33 granskade kontrollpunkter	93,9 %	90,9 %
Montagesystem	86 granskade kontrollpunkter	71,8 %	66,3 %
Solpaneler	57 granskade kontrollpunkter	90,5 %	82,5 %
Växelriktare	125 granskade kontrollpunkter	91,6 %	76,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solkungen är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solcellsbolaget Sweden AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solkungen/data/jamfor/solcellsbolaget-sweden-ab

