



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solkungen jämfört med Voltify

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solkungen/data/jamfor/voltify



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

10,4 pp

Solkungen har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

17,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 27,9 % för Voltify.

11,2 pp

Voltify har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

12 % icke-godkända punkter, jämfört med 23,2 % för Solkungen.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Solkungens offentliga besiktningar är godkända


Solkungen

0 %



Voltify

0 %



Solkungen

4

besiktningar

Voltify

7

besiktningar




Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Solkungen  Voltify


2022



0 %
2 st

0 %
3 st

2023



0 %
2 st


0 %
4 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Voltify	Solkungen
Solpaneler	57 granskade kontrollpunkter	72,1 %	82,5 %
Batteri	26 granskade kontrollpunkter	85,2 %	88,5 %
Optimerare	8 granskade kontrollpunkter	100 %	100 %
Tillbehör	33 granskade kontrollpunkter	95,6 %	90,9 %
Montagesystem	86 granskade kontrollpunkter	73,5 %	66,3 %
Växeriktare	125 granskade kontrollpunkter	88 %	76,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solkungen är registrerad som installatör.

Jämförelse

Voltify jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solkungen/data/jamfor/voltify

