



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

SolNord AB jämfört med Alfa Solvind i Skåne

2021–2025

25 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solnord-ab/data/jamfor/alfa-solvind-i-skane



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+21 pp

Alfa Solvind i Skåne har högre andel godkända besiktningar

25 % godkända, jämfört med 4 % för SolNord AB.

6,7 pp

SolNord AB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

4,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,1 % för Alfa Solvind i Skåne.

6,5 pp

Alfa Solvind i Skåne har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

8,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 14,8 % för SolNord AB.

+17 pp

Alfa Solvind i Skåne har fler besiktningar med få anmärkningar

25 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 8 % för SolNord AB.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

4 %

av SolNord ABs offentliga besiktningar är godkända


SolNord AB

4 %



Alfa Solvind i Skåne

25 %



SolNord AB

25

besiktningar

Alfa Solvind i Skåne

4

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 SolNord AB  Alfa Solvind i Skåne

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Alfa Solvind i Skåne	SolNord AB
Tillbehör	182 granskade kontrollpunkter	88,9 %	95,6 %
Växeriktare	923 granskade kontrollpunkter	95,5 %	93,1 %
Solpaneler	387 granskade kontrollpunkter	94,3 %	91,7 %
Batteri	118 granskade kontrollpunkter	96,7 %	94,1 %
Montagesystem	453 granskade kontrollpunkter	91,7 %	85,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ SolNord AB ■ Alfa Solvind i Skåne



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län	Alfa Solvind i Skåne	SolNord AB
Skåne län	14 respektive 4 besiktningar 25 %	7,1 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både SolNord AB och Alfa Solvind i Skåne.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där SolNord AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Alfa Solvind i Skåne jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solnord-ab/data/jamfor/alfa-solvind-i-skane

