



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

SolNord AB jämfört med Nova Solar

2021–2025

25 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solnord-ab/data/jamfor/nova-solar



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+30,3 pp

Nova Solar har högre andel godkända besiktningar

34,3 % godkända, jämfört med 4 % för SolNord AB.

2,4 pp

SolNord AB har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

7,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 9,8 % för Nova Solar.

7,8 pp

Nova Solar har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

7 % icke-godkända punkter, jämfört med 14,8 % för SolNord AB.

+20,7 pp

Nova Solar har fler besiktningar med få anmärkningar

28,7 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 8 % för SolNord AB.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

4 %

av SolNord ABs offentliga besiktningar är godkända


SolNord AB

4 %



Nova Solar

34,3 %



SolNord AB

25

besiktningar

Nova Solar

499


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

SolNord AB Nova Solar



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Nova Solar	SolNord AB
Optimerare	27 granskade kontrollpunkter	90,2 %	92,6 %
Tillbehör	182 granskade kontrollpunkter	97,5 %	95,6 %
Växelriktare	923 granskade kontrollpunkter	95,4 %	93,1 %
Batteri	118 granskade kontrollpunkter	97 %	94,1 %
Solpaneler	387 granskade kontrollpunkter	96 %	91,7 %
Montagesystem	453 granskade kontrollpunkter	93 %	85,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.


Icke-godkända kontrollpunkter

SolNord AB Nova Solar



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Nova Solar	SolNord AB
Skåne län	14 respektive 6 besiktningar	33,3 %	7,1 %
			

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både SolNord AB och Nova Solar.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där SolNord AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Nova Solar jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solnord-ab/data/jamfor/nova-solar

