



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



SolNord AB jämfört med Solceller & Elektriker AB

2021–2025

25 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solnord-ab/data/jamfor/solceller-elektriker-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+4 pp

SolNord AB har högre andel godkända besiktningar

4 % godkända, jämfört med 0 % för Solceller & Elektriker AB.

11,9 pp

SolNord AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

14,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 26,7 % för Solceller & Elektriker AB.

4,4 pp

Solceller & Elektriker AB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 4,4 % för SolNord AB.

+8 pp

SolNord AB har fler besiktningar med få anmärkningar

8 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solceller & Elektriker AB.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

4 %

av SolNord ABs offentliga besiktningar är godkända


SolNord AB

4 %



Solceller & Elektriker AB

0 %



SolNord AB

25

besiktningar


Solceller & Elektriker AB

3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ SolNord AB ■ Solceller & Elektriker AB


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solceller & Elektriker AB	SolNord AB
Montagesystem	453 granskade kontrollpunkter	73,3 %	85,2 %
Batteri	118 granskade kontrollpunkter	85,7 %	94,1 %
Växeriktare	923 granskade kontrollpunkter	87,5 %	93,1 %
Tillbehör	182 granskade kontrollpunkter	100 %	95,6 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ SolNord AB ■ Solceller & Elektriker AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där SolNord AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solceller & Elektriker AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solnord-ab/data/jamfor/solceller-elektriker-ab

