



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

SolNord AB jämfört med Solkraft EMK

2021–2025

25 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solnord-ab/data/jamfor/solkraft-emk



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+2,7 pp

SolNord AB har högre andel godkända besiktningar

4 % godkända, jämfört med 1,3 % för Solkraft EMK.

9,9 pp

SolNord AB har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

7,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 17,3 % för Solkraft EMK.

0,4 pp

Solkraft EMK har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

4 % icke-godkända punkter, jämfört med 4,4 % för SolNord AB.

+6,7 pp

SolNord AB har fler besiktningar med få anmärkningar

8 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 1,3 % för Solkraft EMK.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

4 %

av SolNord ABs offentliga besiktningar är godkända


SolNord AB

4 %



Solkraft EMK

1,3 %



SolNord AB

25

besiktningar


Solkraft EMK

75

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ SolNord AB ■ Solkraft EMK


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solkraft EMK	SolNord AB
Optimerare	27 granskade kontrollpunkter	82,7 %	92,6 %
Montagesystem	453 granskade kontrollpunkter	76,5 %	85,2 %
Solpaneler	387 granskade kontrollpunkter	84,6 %	91,7 %
Växelriktare	923 granskade kontrollpunkter	89,6 %	93,1 %
Batteri	118 granskade kontrollpunkter	93,5 %	94,1 %
Tillbehör	182 granskade kontrollpunkter	96 %	95,6 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

SolNord AB Solkraft EMK



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Solkraft EMK	SolNord AB
Skåne län	14 respektive 32 besiktningar	0 %	7,1 %
Västmanlands län	3 respektive 5 besiktningar	0 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både SolNord AB och Solkraft EMK.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där SolNord AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solkraft EMK jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solnord-ab/data/jamfor/solkraft-emk

