



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



SolNord AB jämfört med TEEAB

2021–2025

25 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solnord-ab/data/jamfor/teeab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+4 pp

SolNord AB har högre andel godkända besiktningar

4 % godkända, jämfört med 0 % för TEEAB.

19,5 pp

SolNord AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

8,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 27,8 % för TEEAB.

2,3 pp

TEEAB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

12,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 14,8 % för SolNord AB.

+8 pp

SolNord AB har fler besiktningar med få anmärkningar

8 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för TEEAB.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

4 %

av SolNord ABs offentliga besiktningar är godkända


SolNord AB

4 %



TEEAB

0 %



SolNord AB

25

besiktningar


TEEAB

7

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 SolNord AB  TEEAB

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		TEEAB	SolNord AB
Solpaneler	387 granskade kontrollpunkter	72,2 %	91,7 %
Batteri	118 granskade kontrollpunkter	84,6 %	94,1 %
Växelriktare	923 granskade kontrollpunkter	90,7 %	93,1 %
Tillbehör	182 granskade kontrollpunkter	95,8 %	95,6 %
Montagesystem	453 granskade kontrollpunkter	87,5 %	85,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		TEEAB	SolNord AB
Skåne län	14 respektive 6 besiktningar	0 %	7,1 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både SolNord AB och TEEAB.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där SolNord AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

TEEAB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solnord-ab/data/jamfor/teeab

