



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solortus jämfört med Solaritet

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solortus/data/jamfor/solaritet



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

27,4 pp

Solaritet har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

10,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 38,1 % för Solortus.

1,7 pp skillnad

Solortus ligger närmast Solaritet vid installation av växelriktare

7 % icke-godkända punkter för Solortus, jämfört med 5,3 % för Solaritet.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Solortuss offentliga besiktningar är godkända


Solortus

0 %



Solaritet

0 %



Solortus

4

besiktningar

Solaritet

8

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Solortus ■ Solaritet

2022		- 0 st	0 % 4 st
2023		0 % 1 st	0 % 3 st
2024		0 % 3 st	0 % 1 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.


Produktgrupp		Solaritet	Solortus
Växelriktare	142 granskade kontrollpunkter	94,7 %	93 %
Tillbehör	20 granskade kontrollpunkter	98,5 %	95 %
Solpaneler	82 granskade kontrollpunkter	92,8 %	87,8 %
Optimerare	14 granskade kontrollpunkter	87,5 %	71,4 %
Montagesystem	113 granskade kontrollpunkter	89,3 %	61,9 %



Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Solortus Solaritet



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solortus är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solaritet jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solortus/data/jamfor/solaritet

