



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solortus jämfört med Takkraft

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solortus/data/jamfor/takkraft



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+46,2 pp

Takkraft har högre andel godkända besiktningar

46,2 % godkända, jämfört med 0 % för Solortus.

34,1 pp

Takkraft har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

4 % icke-godkända punkter, jämfört med 38,1 % för Solortus.

3,5 pp skillnad

Solortus ligger närmast Takkraft vid installation av tillbehör

5 % icke-godkända punkter för Solortus, jämfört med 1,5 % för Takkraft.

+60,8 pp

Takkraft har fler besiktningar med få anmärkningar

60,8 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solortus.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Solortuss offentliga besiktningar är godkända


Solortus

0 %



Takkraft

46,2 %



Solortus

4

besiktningar

Takkraft

342


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Solortus ■ Takkraft




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Takkraft	Solortus
Tillbehör	20 granskade kontrollpunkter	98,5 %	95 %
Växeriktare	142 granskade kontrollpunkter	96,8 %	93 %
Solpaneler	82 granskade kontrollpunkter	98,4 %	87,8 %
Optimerare	14 granskade kontrollpunkter	87,8 %	71,4 %
Montagesystem	113 granskade kontrollpunkter	96 %	61,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solortus är registrerad som installatör.

Jämförelse

Takkraft jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solortus/data/jamfor/takkraft

