



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Solpanelen Syd AB jämfört med Hammarö Solenergi

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solpanelen-syd-ab/data/jamfor/hammaro-solenergi



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+37,5 pp

Hammarö Solenergi har högre andel godkända besiktningar

37,5 % godkända, jämfört med 0 % för Solpanelen Syd AB.

3,7 pp

Solpanelen Syd AB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 3,7 % för Hammarö Solenergi.

17,2 pp

Hammarö Solenergi har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

3,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 20,3 % för Solpanelen Syd AB.

+37,5 pp

Hammarö Solenergi har fler besiktningar med få anmärkningar

37,5 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solpanelen Syd AB.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Solpanelen Syd ABs offentliga besiktningar är godkända


Solpanelen Syd AB

0 %



Hammarö Solenergi

37,5 %



Solpanelen Syd AB

4

besiktningar

Hammarö Solenergi

8


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

■ Solpanelen Syd AB ■ Hammarö Solenergi



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Hammarö Solenergi	Solpanelen Syd AB
Tillbehör	18 granskade kontrollpunkter	96,3 %	100 %
			
Växeriktare	144 granskade kontrollpunkter	96,6 %	95,8 %
			
Montagesystem	86 granskade kontrollpunkter	94,5 %	77,9 %
			
Solpaneler	59 granskade kontrollpunkter	96,9 %	79,7 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Solpanelen Syd AB Hammarö Solenergi



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solpanelen Syd AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Hammarö Solenergi jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solpanelen-syd-ab/data/jamfor/hammaro-solenergi

