



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solpanelen.nu jämfört med Järfälla Energi

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solpanelennu/data/jamfor/jarfalla-energi



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+21,4 pp

Järfälla Energi har högre andel godkända besiktningar

21,4 % godkända, jämfört med 0 % för Solpanelen.nu.

29,8 pp

Järfälla Energi har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

3,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 33,3 % för Solpanelen.nu.

9,8 pp skillnad

Solpanelen.nu ligger närmast Järfälla Energi vid installation av tillbehör

11,1 % icke-godkända punkter för Solpanelen.nu, jämfört med 1,3 % för Järfälla Energi.

+21,4 pp

Järfälla Energi har fler besiktningar med få anmärkningar

21,4 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solpanelen.nu.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Solpanelen.nus offentliga besiktningar är godkända


Solpanelen.nu

0 %



Järfälla Energi

21,4 %



Solpanelen.nu

4

besiktningar

Järfälla Energi

14


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.




0-100 %

 Solpanelen.nu  Järfälla Energi



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Järfälla Energi	Solpanelen.nu
Tillbehör	45 granskade kontrollpunkter	98,7 %	88,9 %
			
Växeriktare	161 granskade kontrollpunkter	100 %	90,1 %
			
Batteri	31 granskade kontrollpunkter	98 %	87,1 %
			
Montagesystem	91 granskade kontrollpunkter	96,4 %	76,9 %
			
Solpaneler	63 granskade kontrollpunkter	96,5 %	66,7 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Solpanelen.nu Järfälla Energi



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solpanelen.nu är registrerad som installatör.

Jämförelse

Järfälla Energi jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solpanelennu/data/jamfor/jarfalla-energi

