



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solsystem Sverige AB jämfört med Vattenfall

2021–2025

62 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solsystem-sverige-ab/data/jamfor/vattenfall



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+1,5 pp

Vattenfall har högre andel godkända besiktningar

6,3 % godkända, jämfört med 4,8 % för Solsystem Sverige AB.

2,8 pp

Solsystem Sverige AB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

5,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,1 % för Vattenfall.

1,4 pp

Vattenfall har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

19,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 20,8 % för Solsystem Sverige AB.

+4,7 pp

Vattenfall har fler besiktningar med få anmärkningar

6,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 1,6 % för Solsystem Sverige AB.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

4,8 %

av Solsystem Sverige ABs offentliga besiktningar är godkända


Solsystem Sverige AB

4,8 %



Vattenfall

6,3 %



Solsystem Sverige AB

62

besiktningar


Vattenfall

16

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Solsystem Sverige AB  Vattenfall

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Vattenfall	Solsystem Sverige AB
Tillbehör	472 granskade kontrollpunkter	91,9 %	94,7 %
Växeriktare	2 361 granskade kontrollpunkter	88 %	90,4 %
Batteri	91 granskade kontrollpunkter	92,6 %	94,5 %
Solpaneler	1 007 granskade kontrollpunkter	80,3 %	81,1 %
Montagesystem	1 445 granskade kontrollpunkter	80,6 %	79,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ Solsystem Sverige AB ■ Vattenfall



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Vattenfall	Solsystem Sverige AB
Västra Götalands län	6 respektive 4 besiktningar	0 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Solsystem Sverige AB och Vattenfall.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solsystem Sverige AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Vattenfall jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solsystem-sverige-ab/data/jamfor/vattenfall

