



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Soltjänst Sverige AB jämfört med Photonic Power Systems Sweden AB

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/soltjanst-sverige-ab/data/jamfor/photonic-power-systems-sweden-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+33,3 pp

Soltjänst Sverige AB har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 0 % för Photonic Power Systems Sweden AB.

24,7 pp

Soltjänst Sverige AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

7,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 32,1 % för Photonic Power Systems Sweden AB.

3,6 pp

Photonic Power Systems Sweden AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

10,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 14 % för Soltjänst Sverige AB.

+66,7 pp

Soltjänst Sverige AB har fler besiktningar med få anmärkningar

66,7 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Photonic Power Systems Sweden AB.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

33,3 %

av Soltjänst Sverige ABs offentliga besiktningar är godkända


Soltjänst Sverige AB

33,3 %



Photonic Power Systems Sweden AB

0 %



Soltjänst Sverige AB

3

besiktningar

Photonic Power Systems Sweden AB

3

besiktningar




Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Soltjänst Sverige AB

 Photonic Power Systems Sweden AB




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Photonic Power Systems Sweden AB	Soltjänst Sverige AB
Montagesystem	68 granskade kontrollpunkter	67,9 %	92,6 %
Växeloriktare	119 granskade kontrollpunkter	86,5 %	99,2 %
Batteri	7 granskade kontrollpunkter	95,3 %	100 %
Tillbehör	18 granskade kontrollpunkter	100 %	100 %
Solpaneler	43 granskade kontrollpunkter	89,6 %	86 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Soltjänst Sverige AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Photonic Power Systems Sweden AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergiqualitet.se/leverantor/soltjanst-sverige-ab/data/jamfor/photonic-power-systems-sweden-ab

