



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Solverket Alfa jämfört med Prio Solar

2021–2025

6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solverket-alfa/data/jamfor/prio-solar



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+33,3 pp

Solverket Alfa har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 0 % för Prio Solar.

4 pp

Solverket Alfa har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

6,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 10,4 % för Prio Solar.

17,3 pp

Prio Solar har lägre felfrekvens vid installation av batterier

7,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 25 % för Solverket Alfa.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

33,3 %

av Solverket Alfes offentliga besiktningar är godkända


Solverket Alfa

33,3 %



Prio Solar

0 %



Solverket Alfa

6

besiktningar


Prio Solar

3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Solverket Alfa  Prio Solar

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Prio Solar	Solverket Alfa
Montagesystem	94 granskade kontrollpunkter	89,6 %	93,6 %
Växeriktare	159 granskade kontrollpunkter	93,1 %	88,1 %
Tillbehör	29 granskade kontrollpunkter	100 %	93,1 %
Solpaneler	58 granskade kontrollpunkter	91,7 %	81 %
Batteri	12 granskade kontrollpunkter	92,3 %	75 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solverket Alfa är registrerad som installatör.

Jämförelse

Prio Solar jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solverket-alfa/data/jamfor/prio-solar

