



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Solverket Alfa jämfört med Skånska Energilösningar

2021–2025

6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solverket-alfa/data/jamfor/skanska-energilosningar



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+33,3 pp

Solverket Alfa har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 0 % för Skånska Energilösningar.

6,2 pp

Solverket Alfa har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

6,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 12,6 % för Skånska Energilösningar.

18,3 pp

Skånska Energilösningar har lägre felfrekvens vid installation av batterier

6,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 25 % för Solverket Alfa.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

33,3 %

av Solverket Alfes offentliga besiktningar är godkända


Solverket Alfa

33,3 %



Skånska Energilösningar

0 %



Solverket Alfa

6

besiktningar

Skånska Energilösningar

6


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Solverket Alfa ■ Skånska Energilösningar




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Skånska Energilösningar	Solverket Alfa
Optimerare	3 granskade kontrollpunkter	87,5 %	100 %
Montagesystem	94 granskade kontrollpunkter	87,4 %	93,6 %
Växelriktare	159 granskade kontrollpunkter	89,8 %	88,1 %
Tillbehör	29 granskade kontrollpunkter	98,4 %	93,1 %
Solpaneler	58 granskade kontrollpunkter	88,3 %	81 %
Batteri	12 granskade kontrollpunkter	93,3 %	75 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solverket Alfa är registrerad som installatör.

Jämförelse

Skånska Energilösningar jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solverket-alfa/data/jamfor/skanska-energilosningar

