



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solvision jämfört med EcoKraft

2021–2025

17 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solvision/data/jamfor/ecokraft



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+41,2 pp

Solvision har högre andel godkända besiktningar

52,9 % godkända, jämfört med 11,7 % för EcoKraft.

9,5 pp

Solvision har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 9,5 % för EcoKraft.

0,8 pp

EcoKraft har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

4,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 5,5 % för Solvision.

+7,5 pp

EcoKraft har fler besiktningar med få anmärkningar

7,5 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solvision.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.


52,9 %

av Solvisions offentliga besiktningar är godkända

Solvision 52,9 %



EcoKraft 11,7 %



Solvision

17

besiktningar


EcoKraft

120

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Solvision ■ EcoKraft


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		EcoKraft	Solvision
Batteri	31 granskade kontrollpunkter	90,5 %	100 %
Solpaneler	254 granskade kontrollpunkter	88,8 %	95,7 %
Växelriktare	611 granskade kontrollpunkter	91,4 %	97,7 %
Montagesystem	351 granskade kontrollpunkter	85,1 %	90,3 %
Optimerare	18 granskade kontrollpunkter	100 %	100 %
Tillbehör	109 granskade kontrollpunkter	95,3 %	94,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.


Icke-godkända kontrollpunkter

Solvision EcoKraft



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		EcoKraft	Solvision
Stockholms län	16 respektive 27 besiktningar	3,7 %	50 %
			

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Solvision och EcoKraft.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solvision är registrerad som installatör.

Jämförelse

EcoKraft jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solvision/data/jamfor/ecokraft

