



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Solvision jämfört med Energy Effective Solutions

2021–2025

17 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solvision/data/jamfor/energy-effective-solutions



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+49,3 pp

Solvision har högre andel godkända besiktningar

52,9 % godkända, jämfört med 3,6 % för Energy Effective Solutions.

13,3 pp

Solvision har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 13,3 % för Energy Effective Solutions.

2,1 pp

Energy Effective Solutions har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

3,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 5,5 % för Solvision.

+5,5 pp



Energy Effective Solutions har fler besiktningar med få anmärkningar

5,5 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solvision.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

52,9 %

av Solvisions offentliga besiktningar är godkända




Solvision
17
besiktningar

Energy Effective Solutions
55
besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Solvision  Energy Effective Solutions

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Energy Effective Solutions	Solvision
Batteri	31 granskade kontrollpunkter	86,7 %	100 %
Solpaneler	254 granskade kontrollpunkter	87,3 %	95,7 %
Montagesystem	351 granskade kontrollpunkter	83,9 %	90,3 %
Optimerare	18 granskade kontrollpunkter	93,7 %	100 %
Växleriktare	611 granskade kontrollpunkter	93,9 %	97,7 %
Tillbehör	109 granskade kontrollpunkter	96,6 %	94,5 %


Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Energy Effective Solutions	Solvision
Stockholms län	16 respektive 37 besiktningar	5,4 %	50 %
			

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Solvision och Energy Effective Solutions.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solvision är registrerad som installatör.

Jämförelse

Energy Effective Solutions jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solvision/data/jamfor/energy-effective-solutions

