



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solvision jämfört med Nordens Solvärme

2021–2025

17 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solvision/data/jamfor/nordens-solvärme



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+52,9 pp

Solvision har högre andel godkända besiktningar

52,9 % godkända, jämfört med 0 % för Nordens Solvärme.

35,1 pp

Solvision har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

4,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 39,4 % för Nordens Solvärme.

9,9 pp skillnad

Nordens Solvärme ligger närmast Solvision vid installation av växelriktare

12,2 % icke-godkända punkter för Nordens Solvärme, jämfört med 2,3 % för Solvision.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

52,9 %

av Solvisions offentliga besiktningar är godkända


Solvision

52,9 %



Nordens Solvärme

0 %



Solvision

17

besiktningar

Nordens Solvärme

3


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Solvision ■ Nordens Solvärme



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Nordens Solvärme	Solvision
Optimerare	18 granskade kontrollpunkter	60 %	100 %
Solpaneler	254 granskade kontrollpunkter	60,6 %	95,7 %
Montagesystem	351 granskade kontrollpunkter	66,2 %	90,3 %
Växeriktare	611 granskade kontrollpunkter	87,8 %	97,7 %
Tillbehör	109 granskade kontrollpunkter	100 %	94,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ Solvision ■ Nordens Solvärme



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solvision är registrerad som installatör.

Jämförelse

Nordens Solvärme jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solvision/data/jamfor/nordens-solvarme

