



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solxperten Stockholm jämfört med Vattenfall

2021–2025

9 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solxperten-stockholm/data/jamfor/vattenfall



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+6,3 pp

Vattenfall har högre andel godkända besiktningar

6,3 % godkända, jämfört med 0 % för Solxperten Stockholm.

13,1 pp

Solxperten Stockholm har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

6,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,7 % för Vattenfall.

1,2 pp skillnad

Vattenfall ligger närmast Solxperten Stockholm vid montering av montagesystem

19,4 % icke-godkända punkter för Vattenfall, jämfört med 18,2 % för Solxperten Stockholm.

+4,8 pp

Solxperten Stockholm har fler besiktningar med få anmärkningar

11,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 6,3 % för Vattenfall.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Solxperten Stockholms offentliga besiktningar är godkända


Solxperten Stockholm

0 %



Vattenfall

6,3 %



Solxperten Stockholm

9

besiktningar


Vattenfall

16

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Solxperten Stockholm ■ Vattenfall


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Vattenfall	Solxperten Stockholm
Optimerare	4 granskade kontrollpunkter	80 %	100 %
Solpaneler	166 granskade kontrollpunkter	80,3 %	93,4 %
Växelriktare	182 granskade kontrollpunkter	88 %	93,4 %
Tillbehör	71 granskade kontrollpunkter	91,9 %	97,2 %
Batteri	146 granskade kontrollpunkter	92,6 %	97,3 %
Montagesystem	198 granskade kontrollpunkter	80,6 %	81,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solxperten Stockholm är registrerad som installatör.

Jämförelse

Vattenfall jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solxperten-stockholm/data/jamfor/vattenfall

