



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Solar jämfört med Electrotec Energy

2021–2025

37 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solar/data/jamfor/electrotec-energy



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+2,7 pp

Soolar har högre andel godkända besiktningar

2,7 % godkända, jämfört med 0 % för Electrotec Energy.

4,2 pp

Soolar har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

21,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 25,4 % för Electrotec Energy.

2,2 pp

Electrotec Energy har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

3,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 5,5 % för Soolar.

+2,7 pp

Soolar har fler besiktningar med få anmärkningar

2,7 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Electrotec Energy.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

2,7 %

av Soolars offentliga besiktningar är godkända


Soolar

2,7 %



Electrotec Energy

0 %



Soolar

37

besiktningar

Electrotec Energy

5

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Soolar ■ Electrotec Energy


2022		0 % 5 st	- 0 st
2023		0 % 17 st	0 % 3 st
2024		0 % 11 st	0 % 2 st
2025		25 % 4 st	- 0 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Electrotec Energy	Soolar
Solpaneler	462 granskade kontrollpunkter	74,6 %	78,8 %
Växeriktare	1 238 granskade kontrollpunkter	86,7 %	89,9 %
Montagesystem	897 granskade kontrollpunkter	73,4 %	75,4 %
Tillbehör	238 granskade kontrollpunkter	96,7 %	94,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Soolar är registrerad som installatör.

Jämförelse

Electrotec Energy jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/soolar/data/jamfor/electrotec-energy

