



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Stockholm Solenergi jämfört med RSA Sol

2021–2025

22 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergikvalitet.se/leverantor/stockholm-solenergi/data/jamfor/rsa-sol



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+20 pp

RSA Sol har högre andel godkända besiktningar

20 % godkända, jämfört med 0 % för Stockholm Solenergi.

4,8 pp

Stockholm Solenergi har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

6,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,5 % för RSA Sol.

4,6 pp

RSA Sol har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 4,6 % för Stockholm Solenergi.

+6,4 pp

RSA Sol har fler besiktningar med få anmärkningar

20 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 13,6 % för Stockholm Solenergi.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Stockholm Solenergis offentliga besiktningar är godkända


Stockholm Solenergi

0 %



RSA Sol

20 %



Stockholm Solenergi

22

besiktningar

RSA Sol

5


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Stockholm Solenergi RSA Sol



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		RSA Sol	Stockholm Solenergi
Optimerare	15 granskade kontrollpunkter	88,5 %	93,3 %
Montagesystem	437 granskade kontrollpunkter	87,9 %	89,9 %
Solpaneler	341 granskade kontrollpunkter	89,2 %	91,2 %
Växelriktare	343 granskade kontrollpunkter	96,3 %	93,9 %
Tillbehör	240 granskade kontrollpunkter	100 %	95,4 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Stockholm Solenergi RSA Sol



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Stockholm Solenergi är registrerad som installatör.

Jämförelse

RSA Sol jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/stockholm-solenergi/data/jamfor/rsa-sol

