



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Stockholm Solenergi jämfört med Solverket Alfa

2021–2025

22 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergikvalitet.se/leverantor/stockholm-solenergi/data/jamfor/solverket-alfa



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+33,3 pp

Solverket Alfa har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 0 % för Stockholm Solenergi.

21,3 pp

Stockholm Solenergi har lägre felfrekvens vid installation av batterier

3,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 25 % för Solverket Alfa.

3,7 pp

Solverket Alfa har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

6,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 10,1 % för Stockholm Solenergi.

+13,6 pp

Stockholm Solenergi har fler besiktningar med få anmärkningar

13,6 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solverket Alfa.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Stockholm Solenergis offentliga besiktningar är godkända


Stockholm Solenergi

0 %



Solverket Alfa

33,3 %



Stockholm Solenergi

22

besiktningar

Solverket Alfa

6

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Stockholm Solenergi Solverket Alfa

2022		0 % 3 st	0 % 2 st
2023		- 0 st	100 % 2 st
2024		0 % 8 st	0 % 1 st
2025		0 % 11 st	0 % 1 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solverket Alfa	Stockholm Solenergi
Batteri	565 granskade kontrollpunkter	75 %	96,3 %
Solpaneler	341 granskade kontrollpunkter	81 %	91,2 %
Växelriktare	343 granskade kontrollpunkter	88,1 %	93,9 %
Tillbehör	240 granskade kontrollpunkter	93,1 %	95,4 %
Montagesystem	437 granskade kontrollpunkter	93,6 %	89,9 %
Optimerare	15 granskade kontrollpunkter	100 %	93,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Stockholm Solenergi Solverket Alfa



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Stockholm Solenergi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solverket Alfa jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/stockholm-solenergi/data/jamfor/solverket-alfa

