



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Stockholm Solenergi jämfört med Solvision

2021–2025

22 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för Solenergi Kvalitet.

www.solenergikvalitet.se/leverantor/stockholm-solenergi/data/jamfor/solvision



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+52,9 pp

Solvision har högre andel godkända besiktningar

52,9 % godkända, jämfört med 0 % för Stockholm Solenergi.

0,9 pp

Stockholm Solenergi har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

4,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 5,5 % för Solvision.

6,7 pp

Solvision har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,7 % för Stockholm Solenergi.

+13,6 pp

Stockholm Solenergi har fler besiktningar med få anmärkningar

13,6 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solvision.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Stockholm Solenergis offentliga besiktningar är godkända

Stockholm Solenergi

0 %



Solvision

52,9 %



Stockholm Solenergi

22

besiktningar

Solvision

17

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Stockholm Solenergi Solvision




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solvision	Stockholm Solenergi
Tillbehör	240 granskade kontrollpunkter	94,5 %	95,4 %
Montagesystem	437 granskade kontrollpunkter	90,3 %	89,9 %
Batteri	565 granskade kontrollpunkter	100 %	96,3 %
Växeriktare	343 granskade kontrollpunkter	97,7 %	93,9 %
Solpaneler	341 granskade kontrollpunkter	95,7 %	91,2 %
Optimerare	15 granskade kontrollpunkter	100 %	93,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län	Solvision	Stockholm Solenergi
Stockholms län	19 respektive 16 besiktningar 50 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Stockholm Solenergi och Solvision.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Stockholm Solenergi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solvision jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/stockholm-solenergi/data/jamfor/solvision

