



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Stockholm Solkraft jämfört med Inovèla

2021–2025

21 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/stockholm-solkraft/data/jamfor/inovla



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+19 pp

Stockholm Solkraft har högre andel godkända besiktningar

19 % godkända, jämfört med 0 % för Inovèla.

5,9 pp

Stockholm Solkraft har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

5,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,1 % för Inovèla.

0,5 pp

Inovèla har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

1,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 2,4 % för Stockholm Solkraft.

+28,6 pp

Stockholm Solkraft har fler besiktningar med få anmärkningar

28,6 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Inovèla.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

19 %

av Stockholm Solkrafts offentliga besiktningar är godkända


Stockholm Solkraft

19 %



Inovèla

0 %



Stockholm Solkraft

21

besiktningar

Inovèla

3


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Stockholm Solkraft Inovèla




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Inovèla	Stockholm Solkraft
Tillbehör	329 granskade kontrollpunkter	88,9 %	94,8 %
Montagesystem	436 granskade kontrollpunkter	90,4 %	94,7 %
Batteri	944 granskade kontrollpunkter	93,8 %	96,8 %
Solpaneler	462 granskade kontrollpunkter	98,1 %	97,6 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län	Inovèla	Stockholm Solkraft
Stockholms län	19 respektive 3 besiktningar	0 % 21,1 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Stockholm Solkraft och Inovèla.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Stockholm Solkraft är registrerad som installatör.

Jämförelse

Inovèla jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/stockholm-solkraft/data/jamfor/inovla

