



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Sun4Energy jämfört med AH Energy AB

2021–2025

48 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sun4energy/data/jamfor/ah-energy-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+10,1 pp

AH Energy AB har högre andel godkända besiktningar

14,3 % godkända, jämfört med 4,2 % för Sun4Energy.

3,6 pp

Sun4Energy har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

4,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 7,7 % för AH Energy AB.

12,7 pp

AH Energy AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

10,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 23,2 % för Sun4Energy.

+10,1 pp

AH Energy AB har fler besiktningar med få anmärkningar

14,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 4,2 % för Sun4Energy.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

4,2 %

av Sun4Energys offentliga besiktningar är godkända


Sun4Energy

4,2 %



AH Energy AB

14,3 %



Sun4Energy

48

besiktningar

AH Energy AB

7


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Sun4Energy ■ AH Energy AB




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		AH Energy AB	Sun4Energy
Tillbehör	369 granskade kontrollpunkter	92,3 %	95,9 %
Batteri	145 granskade kontrollpunkter	100 %	94,5 %
Växelriktare	1 594 granskade kontrollpunkter	97 %	87,8 %
Montagesystem	996 granskade kontrollpunkter	89,1 %	78,4 %
Solpaneler	582 granskade kontrollpunkter	89,5 %	76,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		AH Energy AB	Sun4Energy
Västra Götalands län	5 respektive 7 besiktningar	14,3 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Sun4Energy och AH Energy AB.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Sun4Energy är registrerad som installatör.

Jämförelse

AH Energy AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/sun4energy/data/jamfor/ah-energy-ab

