



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Sun4Energy jämfört med Alfa Solvind i Skåne

2021–2025

48 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sun4energy/data/jamfor/alfa-solvind-i-skane



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+20,8 pp

Alfa Solvind i Skåne har högre andel godkända besiktningar

25 % godkända, jämfört med 4,2 % för Sun4Energy.

7 pp

Sun4Energy har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

4,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,1 % för Alfa Solvind i Skåne.

17,5 pp

Alfa Solvind i Skåne har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

5,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 23,2 % för Sun4Energy.

+20,8 pp

Alfa Solvind i Skåne har fler besiktningar med få anmärkningar

25 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 4,2 % för Sun4Energy.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

4,2 %

av Sun4Energy's offentliga besiktningar är godkända


Sun4Energy

4,2 %



Alfa Solvind i Skåne

25 %



Sun4Energy

48

besiktningar

Alfa Solvind i Skåne

4


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Sun4Energy ■ Alfa Solvind i Skåne



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Alfa Solvind i Skåne	Sun4Energy
Tillbehör	369 granskade kontrollpunkter	88,9 %	95,9 %
Batteri	145 granskade kontrollpunkter	96,7 %	94,5 %
Växelriktare	1 594 granskade kontrollpunkter	95,5 %	87,8 %
Montagesystem	996 granskade kontrollpunkter	91,7 %	78,4 %
Solpaneler	582 granskade kontrollpunkter	94,3 %	76,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Sun4Energy Alfa Solvind i Skåne



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Sun4Energy är registrerad som installatör.

Jämförelse

Alfa Solvind i Skåne jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/sun4energy/data/jamfor/alfa-solvind-i-skane

