



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Sun4Energy jämfört med EGEN ENERGI AB

2021–2025

48 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sun4energy/data/jamfor/egen-energi-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+14 pp

EGEN ENERGI AB har högre andel godkända besiktningar

18,2 % godkända, jämfört med 4,2 % för Sun4Energy.

15,3 pp

EGEN ENERGI AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

7,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 23,2 % för Sun4Energy.

1,3 pp skillnad

Sun4Energy ligger närmast EGEN ENERGI AB vid installation av optimerare

6,3 % icke-godkända punkter för Sun4Energy, jämfört med 5 % för EGEN ENERGI AB.

+14 pp

EGEN ENERGI AB har fler besiktningar med få anmärkningar

18,2 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 4,2 % för Sun4Energy.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

4,2 %

av Sun4Energys offentliga besiktningar är godkända


Sun4Energy

4,2 %



EGEN ENERGI AB

18,2 %



Sun4Energy

48

besiktningar

EGEN ENERGI AB

11


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Sun4Energy ■ EGEN ENERGI AB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		EGEN ENERGI AB	Sun4Energy
Optimerare	32 granskade kontrollpunkter	95 %	93,7 %
Batteri	145 granskade kontrollpunkter	98,2 %	94,5 %
Tillbehör	369 granskade kontrollpunkter	100 %	95,9 %
Växelriktare	1 594 granskade kontrollpunkter	96,6 %	87,8 %
Montagesystem	996 granskade kontrollpunkter	89,3 %	78,4 %
Solpaneler	582 granskade kontrollpunkter	92,1 %	76,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Sun4Energy EGEN ENERGI AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Sun4Energy är registrerad som installatör.

Jämförelse

EGEN ENERGI AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/sun4energy/data/jamfor/egen-energi-ab

