



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



SunRoof Sverige AB jämfört med Enermont

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sunroof-sverige-ab/data/jamfor/enermont



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+13,5 pp

SunRoof Sverige AB har högre andel godkända besiktningar

25 % godkända, jämfört med 11,5 % för Enermont.

4,7 pp

SunRoof Sverige AB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

4,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,8 % för Enermont.

36,7 pp

Enermont har lägre felfrekvens vid installation av batterier

9,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 46,2 % för SunRoof Sverige AB.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

25 %

av SunRoof Sverige ABs offentliga besiktningar är godkända


SunRoof Sverige AB

25 %



Enermont

11,5 %



SunRoof Sverige AB

4

besiktningar

Enermont

26


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

 SunRoof Sverige AB  Enermont



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Enermont	SunRoof Sverige AB
Tillbehör	49 granskade kontrollpunkter	91,2 %	95,9 %
			
Växelriktare	181 granskade kontrollpunkter	93,6 %	82,3 %
			
Solpaneler	7 granskade kontrollpunkter	88,6 %	71,4 %
			
Batteri	13 granskade kontrollpunkter	90,5 %	53,8 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

SunRoof Sverige AB Enermont



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där SunRoof Sverige AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Enermont jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/sunroof-sverige-ab/data/jamfor/enermont

