



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



SunRoof Sverige AB jämfört med Skånska Energilösningar

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sunroof-sverige-ab/data/jamfor/skanska-energilosningar



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+25 pp

SunRoof Sverige AB har högre andel godkända besiktningar

25 % godkända, jämfört med 0 % för Skånska Energilösningar.

39,5 pp

Skånska Energilösningar har lägre felfrekvens vid installation av batterier

6,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 46,2 % för SunRoof Sverige AB.

2,5 pp skillnad

SunRoof Sverige AB ligger närmast Skånska Energilösningar vid installation av tillbehör

4,1 % icke-godkända punkter för SunRoof Sverige AB, jämfört med 1,6 % för Skånska Energilösningar.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

25 %

av SunRoof Sverige ABs offentliga besiktningar är godkända


SunRoof Sverige AB

25 %



Skånska Energilösningar

0 %



SunRoof Sverige AB

4

besiktningar

Skånska Energilösningar

6


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ SunRoof Sverige AB ■ Skånska Energilösningar




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Skånska Energilösningar	SunRoof Sverige AB
Tillbehör	49 granskade kontrollpunkter	98,4 %	95,9 %
Växeriktare	181 granskade kontrollpunkter	89,8 %	82,3 %
Solpaneler	7 granskade kontrollpunkter	88,3 %	71,4 %
Batteri	13 granskade kontrollpunkter	93,3 %	53,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där SunRoof Sverige AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Skånska Energilösningar jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/sunroof-sverige-ab/data/jamfor/skanska-energilosningar

