



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Svea Solar jämfört med Moveco

2021–2025

534 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/svea-solar/data/jamfor/moveco



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+15,4 pp

Moveco har högre andel godkända besiktningar

23,8 % godkända, jämfört med 8,4 % för Svea Solar.

8,4 pp

Moveco har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

4,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 12,5 % för Svea Solar.

0 pp skillnad

Svea Solar ligger närmast Moveco vid installation av tillbehör

4,2 % icke-godkända punkter för Svea Solar, jämfört med 4,2 % för Moveco.

+5,1 pp

Moveco har fler besiktningar med få anmärkningar

14,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 9,2 % för Svea Solar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

8,4 %

av Svea Solars offentliga besiktningar är godkända


Svea Solar

8,4 %



Moveco

23,8 %



Svea Solar

534

besiktningar


Moveco

42

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Svea Solar ■ Moveco


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Moveco	Svea Solar
Optimerare	1 056 granskade kontrollpunkter	80 %	87,1 %
Tillbehör	2 668 granskade kontrollpunkter	95,8 %	95,8 %
Växelriktare	17 455 granskade kontrollpunkter	92,8 %	92,7 %
Batteri	1 653 granskade kontrollpunkter	96,2 %	95,5 %
Montagesystem	11 033 granskade kontrollpunkter	90,6 %	82,7 %
Solpaneler	7 323 granskade kontrollpunkter	95,9 %	87,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Svea Solar Moveco



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Moveco	Svea Solar
Stockholms län	122 respektive 33 besiktningar	24,2 %	11,5 %
Uppsala län	12 respektive 7 besiktningar	14,3 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Svea Solar och Moveco.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Svea Solar är registrerad som installatör.

Jämförelse

Moveco jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/svea-solar/data/jamfor/moveco

