



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Svea Solar jämfört med Solortus

2021–2025

534 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/svea-solar/data/jamfor/solortus



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+8,4 pp

Svea Solar har högre andel godkända besiktningar

8,4 % godkända, jämfört med 0 % för Solortus.

20,8 pp

Svea Solar har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

17,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 38,1 % för Solortus.

0,3 pp

Solortus har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

12,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 12,5 % för Svea Solar.

+9,2 pp

Svea Solar har fler besiktningar med få anmärkningar

9,2 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solortus.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

8,4 %

av Svea Solars offentliga besiktningar är godkända


Svea Solar

8,4 %



Solortus

0 %



Svea Solar

534

besiktningar


Solortus

4

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Svea Solar  Solortus

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solortus	Svea Solar
Montagesystem	11 033 granskade kontrollpunkter	61,9 %	82,7 %
Optimerare	1 056 granskade kontrollpunkter	71,4 %	87,1 %
Tillbehör	2 668 granskade kontrollpunkter	95 %	95,8 %
Solpaneler	7 323 granskade kontrollpunkter	87,8 %	87,5 %
Växelriktare	17 455 granskade kontrollpunkter	93 %	92,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Svea Solar Solortus



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Solortus	Svea Solar
Kalmar län	14 respektive 4 besiktningar	0 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Svea Solar och Solortus.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Svea Solar är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solortus jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/svea-solar/data/jamfor/solortus

