



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Sydpumpen AB jämfört med genomsnittet

2021–2025

5 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sydpumpen-ab/data



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

3,7 pp färre fel

Sydpumpen AB presterar bättre än
genomsnittet vid installation av
batterier

0 % icke-godkända punkter mot 3,7 % för genomsnittet.

2024

Sydpumpen AB nådde sin högsta andel
godkända besiktningar 2024

0 % godkända bland 4 besiktningar.

5 besiktningar

Sydpumpen AB har 5 offentliga
besiktningar i underlaget

Rapporten bygger på 5 offentliga installationer och
jämförelseunderlaget på 5280.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Sydpumpen ABs offentliga besiktningar är godkända


Sydpumpen AB

0 %



Genomsnittet

15,6 %



Sydpumpen AB

5

besiktningar


Genomsnittet

5 280

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Sydpumpen AB ■ Genomsnittet


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Genomsnittet	Sydpumpen AB
Batteri	16 granskade kontrollpunkter	96,3 %	100 %
Växeriktare	180 granskade kontrollpunkter	92,1 %	89,4 %
Tillbehör	30 granskade kontrollpunkter	95,9 %	86,7 %
Solpaneler	68 granskade kontrollpunkter	89 %	67,6 %
Montagesystem	95 granskade kontrollpunkter	85,3 %	53,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Genomsnittet	Sydpumpen AB
Hallands län	5 respektive 407 besiktningar	22,9 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Sydpumpen AB och Genomsnittet.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Sydpumpen AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Genomsnittet jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergiqualitet.se/leverantor/sydpumpen-ab/data

