



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Takkraft jämfört med Fyrstads Entreprenad

2021–2025

342 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/takkraft/data/jamfor/fyrstads-entreprenad



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+12,9 pp

Takkraft har högre andel godkända besiktningar

46,2 % godkända, jämfört med 33,3 % för Fyrstads Entreprenad.

12,4 pp

Takkraft har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

4 % icke-godkända punkter, jämfört med 16,4 % för Fyrstads Entreprenad.

1,6 pp

Fyrstads Entreprenad har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 1,6 % för Takkraft.

+27,5 pp

Takkraft har fler besiktningar med få anmärkningar

60,8 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 33,3 % för Fyrstads Entreprenad.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

46,2 %

av Takkrafts offentliga besiktningar är godkända


Takkraft

46,2 %



Fyrstads Entreprenad

33,3 %



Takkraft

342

besiktningar


Fyrstads Entreprenad

3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Takkraft ■ Fyrstads Entreprenad


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Fyrstads Entreprenad	Takkraft
Montagesystem	7 147 granskade kontrollpunkter	83,6 %	96 %
Batteri	13 970 granskade kontrollpunkter	90,9 %	98,1 %
Växelriktare	1 223 granskade kontrollpunkter	91,8 %	96,8 %
Tillbehör	4 136 granskade kontrollpunkter	100 %	98,5 %
Solpaneler	6 062 granskade kontrollpunkter	100 %	98,4 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Takkraft är registrerad som installatör.

Jämförelse

Fyrstads Entreprenad jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/takkraft/data/jamfor/fyrstads-entreprenad

