



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Takkraft jämfört med Söderens

2021–2025

342 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/takkraft/data/jamfor/soderens



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+10,8 pp

Takkraft har högre andel godkända besiktningar

46,2 % godkända, jämfört med 35,4 % för Söderens.

3,1 pp

Takkraft har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

4 % icke-godkända punkter, jämfört med 7,1 % för Söderens.

6,8 pp

Söderens har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

5,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 12,2 % för Takkraft.

+27,7 pp


Takkraft har fler besiktningar med få anmärkningar

60,8 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 33,1 % för Söderens.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

46,2 %

av Takkrafts offentliga besiktningar är godkända



Takkraft
342
besiktningar


Söderens
130
besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Takkraft Söderens




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Söderens	Takkraft
Montagesystem	7 147 granskade kontrollpunkter	92,9 %	96 %
Solpaneler	6 062 granskade kontrollpunkter	95,7 %	98,4 %
Batteri	13 970 granskade kontrollpunkter	95,8 %	98,1 %
Tillbehör	4 136 granskade kontrollpunkter	96,9 %	98,5 %
Växelriktare	1 223 granskade kontrollpunkter	95,3 %	96,8 %
Optimerare	41 granskade kontrollpunkter	94,6 %	87,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Takkraft är registrerad som installatör.

Jämförelse

Söderens jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/takkraft/data/jamfor/soderens

