



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Takkraft jämfört med Solortus

2021–2025

342 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/takkraft/data/jamfor/solortus



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+46,2 pp

Takkraft har högre andel godkända besiktningar

46,2 % godkända, jämfört med 0 % för Solortus.

34,1 pp

Takkraft har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

4 % icke-godkända punkter, jämfört med 38,1 % för Solortus.

3,5 pp skillnad

Solortus ligger närmast Takkraft vid installation av tillbehör

5 % icke-godkända punkter för Solortus, jämfört med 1,5 % för Takkraft.

+60,8 pp


Takkraft har fler besiktningar med få anmärkningar

60,8 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solortus.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

46,2 %

av Takkrafts offentliga besiktningar är godkända




Takkraft
342
besiktningar

Solortus
4
besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Takkraft ■ Solortus


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solortus	Takkraft
Montagesystem	7 147 granskade kontrollpunkter	61,9 %	96 %
Optimerare	41 granskade kontrollpunkter	71,4 %	87,8 %
Solpaneler	6 062 granskade kontrollpunkter	87,8 %	98,4 %
Växelriktare	1 223 granskade kontrollpunkter	93 %	96,8 %
Tillbehör	4 136 granskade kontrollpunkter	95 %	98,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Takkraft är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solortus jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/takkraft/data/jamfor/solortus

