



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Takkraft jämfört med Uddevalla Energi AB

2021–2025

342 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/takkraft/data/jamfor/uddevalla-energi-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+12,9 pp

Takkraft har högre andel godkända besiktningar

46,2 % godkända, jämfört med 33,3 % för Uddevalla Energi AB.

16,7 pp

Takkraft har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

4 % icke-godkända punkter, jämfört med 20,7 % för Uddevalla Energi AB.

1,5 pp

Uddevalla Energi AB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 1,5 % för Takkraft.

+60,8 pp


Takkraft har fler besiktningar med få anmärkningar

60,8 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Uddevalla Energi AB.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

46,2 %

av Takkrafts offentliga besiktningar är godkända



Takkraft
342
besiktningar


Uddevalla Energi AB
3
besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Takkraft Uddevalla Energi AB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Uddevalla Energi AB	Takkraft
Montagesystem	7 147 granskade kontrollpunkter	79,3 %	96 %
Solpaneler	6 062 granskade kontrollpunkter	83,3 %	98,4 %
Batteri	13 970 granskade kontrollpunkter	87,5 %	98,1 %
Växeriktare	1 223 granskade kontrollpunkter	93,3 %	96,8 %
Tillbehör	4 136 granskade kontrollpunkter	100 %	98,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Takkraft Uddevalla Energi AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Takkraft är registrerad som installatör.

Jämförelse

Uddevalla Energi AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/takkraft/data/jamfor/uddevalla-energi-ab

