



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Täta tak Energi jämfört med Celler AB

2021–2025

56 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/tata-tak-energi/data/jamfor/cellera-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+4,3 pp

Täta tak Energi har högre andel godkända besiktningar

14,3 % godkända, jämfört med 10 % för Cellera AB.

14,1 pp

Täta tak Energi har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

11,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 25,9 % för Cellera AB.

1,5 pp skillnad

Cellera AB ligger närmast Täta tak Energi vid installation av batterier

4,5 % icke-godkända punkter för Cellera AB, jämfört med 3 % för Täta tak Energi.

+16,1 pp

Täta tak Energi har fler besiktningar med få anmärkningar

16,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Cellera AB.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

14,3 %

av Täta tak Energis offentliga besiktningar är godkända


Täta tak Energi

14,3 %



Cellera AB

10 %



Täta tak Energi

56

besiktningar

Cellera AB

10


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Täta tak Energi Cellera AB




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Cellera AB	Täta tak Energi
Montagesystem	1 184 granskade kontrollpunkter	74,1 %	88,2 %
Solpaneler	807 granskade kontrollpunkter	84,1 %	92,8 %
Växelriktare	1 888 granskade kontrollpunkter	87,3 %	94,8 %
Tillbehör	223 granskade kontrollpunkter	89,7 %	95,1 %
Batteri	333 granskade kontrollpunkter	95,5 %	97 %
Optimerare	38 granskade kontrollpunkter	100 %	78,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Tata tak Energi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Cellera AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/tata-tak-energi/data/jamfor/cellera-ab

