



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Täta tak Energi jämfört med El & Energi i Skåne

2021–2025

56 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/tata-tak-energi/data/jamfor/el-energi-i-skane



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+14,3 pp

Täta tak Energi har högre andel godkända besiktningar

14,3 % godkända, jämfört med 0 % för EI & Energi i Skåne.

26,1 pp

Täta tak Energi har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

7,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 33,3 % för EI & Energi i Skåne.

5,9 pp skillnad

EI & Energi i Skåne ligger närmast Täta tak Energi vid installation av växelriktare

11,1 % icke-godkända punkter för EI & Energi i Skåne, jämfört med 5,2 % för Täta tak Energi.

+16,1 pp

Täta tak Energi har fler besiktningar med få anmärkningar

16,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för EI & Energi i Skåne.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

14,3 %

av Täta tak Energis offentliga besiktningar är godkända


Täta tak Energi

14,3 %



El & Energi i Skåne

0 %



Täta tak Energi

56

besiktningar

El & Energi i Skåne

3


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Täta tak Energi El & Energi i Skåne




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.


Produktgrupp		El & Energi i Skåne	Täta tak Energi
Solpaneler	807 granskade kontrollpunkter	66,7 %	92,8 %
Tillbehör	223 granskade kontrollpunkter	81,2 %	95,1 %
Montagesystem	1 184 granskade kontrollpunkter	81,8 %	88,2 %
Växeriktare	1 888 granskade kontrollpunkter	88,9 %	94,8 %
Optimerare	38 granskade kontrollpunkter	100 %	78,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		El & Energi i Skåne	Täta tak Energi
Skåne län	52 respektive 3 besiktningar	0 %	11,5 %
			

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Täta tak Energi och El & Energi i Skåne.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Tata tak Energi är registrerad som installatör.

Jämförelse

El & Energi i Skåne jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/tata-tak-energi/data/jamfor/el-energi-i-skane

