



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Täta tak Energi jämfört med Energimontering & Entreprenad Sverige

2021–2025

56 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/tata-tak-energi/data/jamfor/energimontering-entreprenad-sverige



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+14,3 pp

Täta tak Energi har högre andel godkända besiktningar

14,3 % godkända, jämfört med 0 % för Energimontering & Entreprenad Sverige.

25,4 pp

Täta tak Energi har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

7,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 32,6 % för Energimontering & Entreprenad Sverige.

4,9 pp

Energimontering & Entreprenad Sverige har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 4,9 % för Täta tak Energi.

+16,1 pp

Täta tak Energi har fler besiktningar med få anmärkningar

16,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Energimontering & Entreprenad Sverige.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

14,3 %

av Täta tak Energis offentliga besiktningar är godkända

Täta tak Energi

14,3 %



Energimontering & Entreprenad Sverige

0 %



Täta tak Energi

56


besiktningar

Energimontering & Entreprenad Sverige

3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Energimontering & Entreprenad Sverige	Täta tak Energi
Solpaneler	807 granskade kontrollpunkter	67,4 %	92,8 %
Montagesystem	1 184 granskade kontrollpunkter	65,8 %	88,2 %
Växelriktare	1 888 granskade kontrollpunkter	86 %	94,8 %
Tillbehör	223 granskade kontrollpunkter	100 %	95,1 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Tata tak Energi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Energimontering & Entreprenad Sverige jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/tata-tak-energi/data/jamfor/energimontering-entreprenad-sverige

