



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Täta tak Energi jämfört med Malmö Energi

2021–2025

56 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergikvalitet.se/leverantor/tata-tak-energi/data/jamfor/malmo-energi



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+46,4 pp

Malmö Energi har högre andel godkända besiktningar

60,7 % godkända, jämfört med 14,3 % för Täta tak Energi.

21,1 pp

Malmö Energi har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 21,1 % för Täta tak Energi.

2,8 pp skillnad

Täta tak Energi ligger närmast Malmö Energi vid installation av batterier

3 % icke-godkända punkter för Täta tak Energi, jämfört med 0,2 % för Malmö Energi.

+66 pp

Malmö Energi har fler besiktningar med få anmärkningar

82,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 16,1 % för Täta tak Energi.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

14,3 %

av Täta tak Energis offentliga besiktningar är godkända

Täta tak Energi

14,3 %



Malmö Energi

60,7 %



Täta tak Energi

56

besiktningar


Malmö Energi

28

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Täta tak Energi ■ Malmö Energi


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Malmö Energi	Täta tak Energi
Batteri	333 granskade kontrollpunkter	99,8 %	97 %
Växeriktare	1 888 granskade kontrollpunkter	98,9 %	94,8 %
Tillbehör	223 granskade kontrollpunkter	99,7 %	95,1 %
Solpaneler	807 granskade kontrollpunkter	98,6 %	92,8 %
Montagesystem	1 184 granskade kontrollpunkter	97,3 %	88,2 %
Optimerare	38 granskade kontrollpunkter	100 %	78,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Ikke-godkända kontrollpunkter

Täta tak Energi Malmö Energi



Intervallen visar antalet ikke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Malmö Energi	Täta tak Energi
Skåne län	52 respektive 28 besiktningar	60,7 %	11,5 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Täta tak Energi och Malmö Energi.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Tata tak Energi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Malmö Energi jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/tata-tak-energi/data/jamfor/malmo-energi

