



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Täta tak Energi jämfört med Sesol

2021–2025

56 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/tata-tak-energi/data/jamfor/sesol



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+6,1 pp

Täta tak Energi har högre andel godkända besiktningar

14,3 % godkända, jämfört med 8,2 % för Sesol.

6 pp

Täta tak Energi har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

11,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 17,8 % för Sesol.

10 pp

Sesol har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

11,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 21,1 % för Täta tak Energi.

+10 pp

Täta tak Energi har fler besiktningar med få anmärkningar

16,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 6,1 % för Sesol.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

14,3 %

av Täta tak Energis offentliga besiktningar är godkända


Täta tak Energi

14,3 %



Sesol

8,2 %



Täta tak Energi

56

besiktningar


Sesol

429

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Täta tak Energi  Sesol

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Sesol	Täta tak Energi
Montagesystem	1 184 granskade kontrollpunkter	82,2 %	88,2 %
Solpaneler	807 granskade kontrollpunkter	88,7 %	92,8 %
Växelriktare	1 888 granskade kontrollpunkter	92,9 %	94,8 %
Batteri	333 granskade kontrollpunkter	96,1 %	97 %
Tillbehör	223 granskade kontrollpunkter	96,1 %	95,1 %
Optimerare	38 granskade kontrollpunkter	88,9 %	78,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Sesol	Täta tak Energi
Skåne län	52 respektive 110 besiktningar	7,3 %	11,5 %
Hallands län	3 respektive 25 besiktningar	12 %	33,3 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Täta tak Energi och Sesol.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Tata tak Energi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Sesol jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/tata-tak-energi/data/jamfor/sesol

