



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Täta tak Energi jämfört med Solebra AB

2021–2025

56 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/tata-tak-energi/data/jamfor/solebra-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+14,3 pp

Täta tak Energi har högre andel godkända besiktningar

14,3 % godkända, jämfört med 0 % för Solebra AB.

4,6 pp

Täta tak Energi har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

7,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,8 % för Solebra AB.

2,1 pp

Solebra AB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

2,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 4,9 % för Täta tak Energi.

+16,1 pp

Täta tak Energi har fler besiktningar med få anmärkningar

16,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solebra AB.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

14,3 %

av Täta tak Energis offentliga besiktningar är godkända

Täta tak Energi

14,3 %



Solebra AB

0 %



Täta tak Energi

56

besiktningar


Solebra AB

3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Täta tak Energi ■ Solebra AB


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solebra AB	Täta tak Energi
Solpaneler	807 granskade kontrollpunkter	88,2 %	92,8 %
Batteri	333 granskade kontrollpunkter	93,2 %	97 %
Växelriktare	1 888 granskade kontrollpunkter	95,2 %	94,8 %
Montagesystem	1 184 granskade kontrollpunkter	89,8 %	88,2 %
Tillbehör	223 granskade kontrollpunkter	97,2 %	95,1 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Tata tak Energi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solebra AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/tata-tak-energi/data/jamfor/solebra-ab

