



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Täta tak Energi jämfört med Solinnovation

2021–2025

56 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergikvalitet.se/leverantor/tata-tak-energi/data/jamfor/solinnovation



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+2,9 pp

Solinnovation har högre andel godkända besiktningar

17,2 % godkända, jämfört med 14,3 % för Täta tak Energi.

4,8 pp

Täta tak Energi har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

7,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 12 % för Solinnovation.

10,4 pp

Solinnovation har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

10,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 21,1 % för Täta tak Energi.

+12,7 pp

Täta tak Energi har fler besiktningar med få anmärkningar

16,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 3,4 % för Solinnovation.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

14,3 %

av Täta tak Energis offentliga besiktningar är godkända


Täta tak Energi

14,3 %



Solinnovation

17,2 %



Täta tak Energi

56

besiktningar


Solinnovation

29

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Täta tak Energi ■ Solinnovation


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solinnovation	Täta tak Energi
Solpaneler	807 granskade kontrollpunkter	88 %	92,8 %
Växeriktare	1 888 granskade kontrollpunkter	90 %	94,8 %
Batteri	333 granskade kontrollpunkter	93,7 %	97 %
Montagesystem	1 184 granskade kontrollpunkter	88,2 %	88,2 %
Tillbehör	223 granskade kontrollpunkter	97,8 %	95,1 %
Optimerare	38 granskade kontrollpunkter	89,3 %	78,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Ikke-godkända kontrollpunkter

Täta tak Energi Solinnovation



Intervallen visar antalet ikke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Tata tak Energi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solinnovation jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/tata-tak-energi/data/jamfor/solinnovation

