



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**



# Täta tak Energi jämfört med Solverket Alfa

2021–2025

---

## 56 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

[www.solenergiKvalitet.se/leverantor/tata-tak-energi/data/jamfor/solverket-alfa](http://www.solenergiKvalitet.se/leverantor/tata-tak-energi/data/jamfor/solverket-alfa)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

### +19 pp

**Solverket Alfa har högre andel godkända besiktningar**

33,3 % godkända, jämfört med 14,3 % för Täta tak Energi.

### 22 pp

**Täta tak Energi har lägre felfrekvens vid installation av batterier**

3 % icke-godkända punkter, jämfört med 25 % för Solverket Alfa.

### 5,4 pp

**Solverket Alfa har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem**

6,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,8 % för Täta tak Energi.

### +16,1 pp

**Täta tak Energi har fler besiktningar med få anmärkningar**

16,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solverket Alfa.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

# 14,3 %

av Täta tak Energis offentliga besiktningar är godkända


Täta tak Energi

14,3 %



Solverket Alfa

33,3 %



Täta tak Energi

**56**

besiktningar


Solverket Alfa

**6**

besiktningar

# Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Täta tak Energi ■ Solverket Alfa


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


## Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

| Produktgrupp         |                                 | Solverket Alfa | Täta tak Energi |
|----------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Batteri</b>       | 333 granskade kontrollpunkter   | 75 %           | <b>97 %</b>     |
| <b>Solpaneler</b>    | 807 granskade kontrollpunkter   | 81 %           | <b>92,8 %</b>   |
| <b>Växelriktare</b>  | 1 888 granskade kontrollpunkter | 88,1 %         | <b>94,8 %</b>   |
| <b>Tillbehör</b>     | 223 granskade kontrollpunkter   | 93,1 %         | <b>95,1 %</b>   |
| <b>Montagesystem</b> | 1 184 granskade kontrollpunkter | 93,6 %         | <b>88,2 %</b>   |
| <b>Optimerare</b>    | 38 granskade kontrollpunkter    | 100 %          | <b>78,9 %</b>   |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Ikke-godkända kontrollpunkter

Täta tak Energi Solverket Alfa



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Tata tak Energi är registrerad som installatör.

## Jämförelse

Solverket Alfa jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

**Fortsätt i den digitala rapporten**

[www.solenergikvalitet.se/leverantor/tata-tak-energi/data/jamfor/solverket-alfa](http://www.solenergikvalitet.se/leverantor/tata-tak-energi/data/jamfor/solverket-alfa)

