



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



TEEAB jämfört med Stockholm Solenergi

2021–2025

7 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/teeab/data/jamfor/stockholm-solenergi



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

0,4 pp

TEEAB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

4,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 4,6 % för Stockholm Solenergi.

19 pp

Stockholm Solenergi har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

8,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 27,8 % för TEEAB.

+13,6 pp

Stockholm Solenergi har fler besiktningar med få anmärkningar

13,6 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för TEEAB.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av TEEABs offentliga besiktningar är godkända


TEEAB

0 %



Stockholm Solenergi

0 %



TEEAB

7

besiktningar

Stockholm Solenergi

22

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.




0-100 %

■ TEEAB ■ Stockholm Solenergi


2022		0 % 1 st	0 % 3 st
2023		0 % 2 st	- 0 st
2024		0 % 4 st	0 % 8 st
2025		- 0 st	0 % 11 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Stockholm Solenergi	TEEAB
Tillbehör	24 granskade kontrollpunkter	95,4 %	95,8 %
			
Montagesystem	184 granskade kontrollpunkter	89,9 %	87,5 %
			
Växelriktare	268 granskade kontrollpunkter	93,9 %	90,7 %
			
Batteri	13 granskade kontrollpunkter	96,3 %	84,6 %
			
Solpaneler	126 granskade kontrollpunkter	91,2 %	72,2 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där TEEAB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Stockholm Solenergi jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/teeab/data/jamfor/stockholm-solenergi

